

DETERMINA A CONTRARRE N. 1000012756
EX ART. 32, COMMA 2, D. LGS. 50/2016

- **VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ("Decreto"), ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **VISTA** la Richiesta di Acquisto ("RdA") n. 1000012756 volta ad acquisire il servizio di gestione e manutenzione (O&M) del BOP - impianto eolico di Monteverde - periodo dal 01/11/2021 al 31/10/2026;
- **VISTO** l'importo massimo stimato nella RdA;
- **TENUTO CONTO** che sono previsti i seguenti requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica:
 - a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
 - b) L'Appaltatore deve dimostrare alternativamente di:
 - 1. possedere almeno 1 trasformatore di ricambio/spare di potenza minima 25 MVA da 150/30KV manutenzionato e reso sempre efficiente e pronto all'uso in caso di trasferimento su richiesta e guasto;
 - 2. poter garantire, in base ad un contratto o un atto unilaterale di impegno di soggetto terzo (che dovrà perentoriamente diventare operativo ed efficace all'eventuale firma del contratto a pena di annullamento dell'aggiudicazione) la fornitura e pronta disponibilità di almeno 1 trasformatore di ricambio/spare di potenza minima 25 MVA da 150/30KV manutenzionato e reso sempre efficiente e pronto all'uso in caso di trasferimento su richiesta e guasto.
 - c) L'Appaltatore deve dimostrare di avere in corso d'opera e/o aver stipulato negli ultimi 5 anni almeno un contratto di gestione e manutenzione di sottostazioni elettriche di trasformazione MT/AT di impianti eolici di potenza installata minima di 10 MW.
 - d) L'Appaltatore deve dimostrare di essere dotato di una sala di telecontrollo, come da specifica tecnica, per gestire il monitoraggio in tempo reale degli impianti e gli Ordini di Dispacciamento di Terna;
- **TENUTO CONTO** che è consentita l'aggiudicazione mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del predetto Decreto;
- **ACCERTATA** la disponibilità finanziaria per l'affidamento della fornitura in esame;

D I S P O N E

p. 2

1. di esperire una procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto di:
servizi di gestione e manutenzione (O&M) del BOP - impianto eolico di Monteverde – periodo dal 01/11/2021 al 31/10/2026;
2. di aggiudicare l'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per una spesa complessiva massima stimata pari ad euro 1.273.500,00, oltre IVA e risulta così suddiviso:
 - € 500.000,00 importo da ribassare per canoni di manutenzione;
 - € 752.500,00 (importo budgettario) per extra costi; la Committente precisa che non ci sarà alcun obbligo da parte sua sulla spendibilità o meno di tale importo;
 - € 21.000,00 per oneri per la sicurezza;
3. di autorizzare la spesa complessiva come sopra stimata.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Enrico De Girolamo.

Châtillon, data della firma digitale

CVA EOS S.r.l. a s.u.

**L'Amministratore Unico
(ing. Enrico DE GIROLAMO)**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da CVA EOS S.r.l. e costituisce copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso la società.