

Châtillon, lì 2 0 010, 2019

Spett.le

GHIGGIA INGEGNERIA

D'IMPIANTI S.R.L.

Via Martiri d'Italia n. 46/C

10014 CALUSO (TO)

PEC: ghiggiaingegneria@pec.it

Oggetto: GARA N. 0000004751 - Fornitura e posa TA e TV - impianto idroelettrico di Isollaz - CIG 8057139171.

COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE

Con riferimento alla Vs. offerta per la gara in oggetto riscontriamo che i TA da Voi offerti non rispondono alle nostre richieste essendo TA di tipo avvolto mentre nella nostra Specifica Tecnica "Fornitura e posa TA e TV Gruppi 1 e 2 (lato MT) Impianto di Isollaz – Agosto 2019 – Rev_01"si richiedono TA di tipo passante.

Alla luce di quanto anzidetto siamo spiacenti di comunicare l'esclusione della Vostra offerta dalla gara indicata in oggetto.

Distinti saluti.

C.V.A. S.p.A. a s.u.
L'Amministratore Delegato
(ing. Enrico DE GIROLAMO)





